

八百富官舎アスベスト含有分析調査業務委託 質問回答書

	質問	回答
1	技術管理者は特定建築物石綿含有建材調査者で対応可能か。	対応可能です。
2	1 検体当たりの採取個数（3箇所採取か1箇所採取？）	3箇所採取としてください。
3	1 検体当たりの採取写真枚数は決められているのか。	特に決まりはありませんが、仕様書 2 業務仕様（2）業務内容 キに記載しているとおりです。
4	軒の採取に高所作業車は必要になるか。	試料採取位置は、はしご又は脚立等による採取が可能な高さを想定しています。
5	補修は簡易補修（スプレー塗料での補修・テープ類の補修）でよいのか。	資料採取後は、外部の部位については飛散防止措置等など適切に処理を行ってください。テープ類など風等で剥がれる可能性がある補修については不可とします。
6	採取記録一覧表の書式・採取時間は必要なのか。	採取時間も記載してください。
7	打合せ議事録の書式はあるのか。	特に決まりはありません。